



LEGENDA DOT. OŚWIETLENIA:

- A - oprawa świetlówkowa 2x35W typ CO6 235 AL Specular ES SYSTEM
- B - oprawa żarowa szczelna plafoniera typ PROXIMA 2G11 LENA Lighting
- C - oprawa LED (awaryjna - praca na diemno) typ PRIMOS AT 1C LED5 HYBRID
- D - oprawa LED (awaryjna - praca na diemno) typ PRIMOS AT 3C LED HYBRID
- E - oprawa LED (awaryjna - praca na diemno) typ PRIMOS AT 1C LED T WB HYBRID
- ☞ łącznik schodowy
- ☞ łącznik świetlnikowy
- ☞ łącznik krzyżowy
- ☞ oświetlenie górne
- ☞ oświetlenie boczne
- ☞ oświetlenie ewakuacyjne

LEGENDA DOT. SĄP I ODDYMIANIA

- czujka optyczna dymu
- czujka optyczno - termiczna z czujnikiem płomienia
- czujka ciepła
- czujka termiczna
- ROP ręczny ostrzegacz pożaru
- sygnalizator akustyczny
- - moduł kontrolno-steryjący MIO324
- - nr pętl/nr strefy dozoruwanej/ nr czujki
- RZN XXXX + AKKU centrala oddymianie wraz z akumulatorem.
- RT 45 ręczny przycisk oddymiania
- LT 43 przycisk przewietrzania
- WRG 82 czujka wiatrowo-deszczowa
- ZA 155/XXX-HS XXX: DDS54 500 napęd(V) kłapy oddymiającej
- puszka PIP 2A

LP	Pomieszczenie	Posadzka	Powierzchnia
1	Korytarz	Paralela	12,71m ²
2	Płytka	P. cementowa	14,98m ²
3	Korytarz	P. cementowa	10,84m ²
4	Zagłębienie sanitarne	P. cementowa	5,71m ²
5	Korytarz	P. cementowa	8,37m ²
6	Kuchnia	P. cementowa	18,10m ²
7	Magazyn	P. cementowa	23,70m ²
8	Zmywalnia	Plyka	12,78m ²
9	Płytka	P. cementowa	11,88m ²
10	Salon (okazal)	PCV	59,55m ²
11	Zagłębienie sif. okazal	PCV	36,47m ²
12	Jadalnia	Plyka	4,04m ²
13	Korytarz	P. cementowa	14,32m ²
14	Płytka	P. cementowa	14,32m ²
15	Korytarz	Paralela	12,71m ²
16	Płytka	P. cementowa	14,98m ²
17	Korytarz	P. cementowa	10,84m ²
18	Zagłębienie sanitarne	P. cementowa	5,71m ²
19	Korytarz	P. cementowa	8,37m ²
20	Kuchnia	P. cementowa	18,10m ²
21	Magazyn	P. cementowa	23,70m ²
22	Zmywalnia	Plyka	12,78m ²
23	Płytka	P. cementowa	11,88m ²

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH "JAN JONEK"			
Tytuł rysunku:	RZUT PIWNIC	46-300 Olesno ul. Drzymły 5 034 358-28-76 email: zupjonek@poczta.onet.pl	
Temat:	- wewnętrzne instalacje elektryczne	Skala: 1:100	
Lokalizacja:	Projekt dobudowy klatki schodowej do budynku przedszkola z dostosowaniem bud. do warunków przeciwpożarowych	Nr zlecenia: ZUP-C//2013	
Stadium:	Olesno ul. Krasickiego 3 dz. nr 1584 k.m. 1	Inwestor: Gmina Olesno ul. Piłska 21 46-300 Olesno	
Projektanci:	Podstawowe - branża elektryczna	Imię i Nazwisko: mgr inż. Krzysztof Rejmon	
Sprawdził:	nr upr. 53/97/Op	Data: 07/2013	
	nr upr. 68/80/Op	Podpis: inż. Wiesław Flak	
		nr upr. 07/2013	
		Numer rysunku: E-1	